CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE EGLETONS (contact@mairie-egletons.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (sud-ouest.analyses@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (gael.eymer@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (frederic.matray@saur.fr)

Délégation Départementa
de la Corrèze

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : EGLETONS ADDUCTION COMMUNALE

Prélèvement	**00118729**	**Commune**	**EGLETONS**
Unité de gestion	0129 EGLETONS ADDUCTION COMMUNALE	**Prélevé le :**	**lundi 12 septembre 2022 à 12h04**
Installation	UDI 001282 MARZEIX	**par :**	FRANCK MASSIP (LDA)
Point de surveillance	0000001440 MARZEIX	**Type visite :**	D1
Localisation exact	local lavoir	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,7 °C			
Chlore libre	0,25 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,30 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00125040 Référence laboratoire : 907-29995-53022

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Turbidité néphélométrique	0,39 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	6,5 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	***31,8 µS/cm***		***de 200 à 1100***	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00118729)

Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) - Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux -

TULLE le 21 septembre 2022

Pour la Directrice de la Délégation
départementale de la Corrèze,
La Responsable du pôle bi-départemental
santé environnement,

Mathilde RASSELET.